



## EDITAL

### QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO

#### RESULTADOS ANALÍTICOS REFERENTES AO 2.º TRIMESTRE DE 2018

**DOCTOR JOÃO MANUEL DO AMARAL ESTEVES**, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ: -----

Faz publicar, ao abrigo do preceituado no artigo 17º, Capítulo III, do Decreto-Lei 306/07, de 27 de Agosto, o tratamento dos resultados obtidos no controlo da qualidade da água de abastecimento público destinada ao consumo humano, no 2.º Trimestre de 2018, de acordo com quadro anexo que faz parte integrante deste Edital. -

Constam do Programa de Controlo da Qualidade da Água para 2018, aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos), um total de 25 Zonas de Abastecimento (ZA) de Água do Concelho de Arcos de Valdevez, nomeadamente Setor Norte e Vila; Vale; Sistelo; Padrão – Sistelo; Portocova – Sistelo; Estrica – Sistelo; Soajo; Cunhas – Soajo; Paradela – Soajo; Adrão – Soajo; Várzea – Soajo; S. Jorge; S. Mamede – Senharei; Sudoeste; Gavieira; Tibo – Gavieira; Beleiral – Gavieira; Peneda – Gavieira; Vilar – S. Jorge, Mezio, Quebrada – Sistelo; Avelar – Cabreiro; Lombadinha – Gondoriz, Vilar – Cabreiro e S. Sebastião - Cabreiro. O mesmo estabelece que o número de análises previstas para o ano de 2018 é de 204 Controlos de Rotina tipo R1; 69 Controlos de Rotina tipo R2 e 26 Controlos de Inspeção. -----

Considerando o 2.º trimestre de 2018, estavam previstos 46 Controlos de Rotina tipo R1, 21 Controlos de Rotina tipo R2 e 1 Controlo de Inspeção, verificando-se que 100% das análises previstas foram efetivamente realizadas.

Com base nos controlos efetuados conclui-se que, para o período de tempo a que reportam, a qualidade da água fornecida cumpre no geral os valores paramétricos fixados na legislação em vigor, acima referida. Verificou-se que os valores dos parâmetros alumínio, ferro e turvação (ZA de SNorteVila) e bactérias coliformes (ZA de Vilar – S. Jorge) ultrapassou uma vez o valor paramétrico devido a uma rutura na rede de distribuição, situação esta que se encontra regularizada pois a análise de verificação encontrou-se conforme. Em zonas de abastecimento do Concelho, a água distribuída pela rede pública apresenta valores de pH em média ligeiramente abaixo do valor limite estipulado pela legislação. Este facto não confere perigo para a saúde pública, segundo a Autoridade de Saúde Concelhia, devendo-se sobretudo à origem granítica desta região. -----

Para constar se publica o presente Edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares do costume. ----

Paços do Município de Arcos de Valdevez, 14 de agosto de 2018

O Presidente da Câmara Municipal,

(Dr. João Manuel do Amaral Esteves)